

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 06 de Abril de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito Jefe de Compras y Almacén del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, de conformidad con el Artículo 74 Fracc. V Inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios procedió a realizar el dictamen para la validación del Fallo de Adjudicación, en relación a la Licitación Pública Menor Local:

- **LPML No.02/2017** denominada **“REHABILITACIÓN DE COCINA, RESANE Y PINTURA C.D.I No.9”**.

Para ello se procede al análisis de las propuestas formuladas por las participantes:

- **GUFE PRODUCCIÓN, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**
- **5M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCTORA FATIMA S.A. DE C.V.**

Para lo cual se inserta cuadro comparativo de las propuestas técnicas en el que se refiere el cumplimiento o no de los requisitos que les fueron requeridos mediante las bases de la presente licitación, así como cuadro comparativo económico en el que se advierten los precios planteados por los participantes.

DICTAMEN TÉCNICO

PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	GUFE PRODUCCIÓN ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	5M CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA FATIMA S.A. DE C.V.	OBSERVACIONES
1	CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE	1.00	LOTE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANSION MODELO ZCAT-200A PARA SUCCION DE OLORES EN EL AREA DE COCINA, INCLUYE: FIJACION EN LOSA, HUÉCO EN BOVEDA PARA COLOCACION DE DUCTO, PRETIL, LOSA Y ZAVALETA EN AZOTEA PARA EVITAR INGRESO DE AGUA A AREA DE COCINA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	DEMOLICIÓN BARRA CONCRETO	1.40	M2	DEMOLICION DE BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	RETIRO DE ALACENA SUPERIOR	2.50	ML	RETIRO DE ALACENA SUPERIOR CON DIMENSIONES DE .60 X .32 INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	RETIRO DE ALACENA INFERIOR	2.50	ML	RETIRO DE ALACENA INFERIOR CON DIMENSIONES DE .72 X .6 INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	ACOMODO DE ESTUFA	1.00	LOTE	ACOMODO DE ESTUFA, PLANCHA Y COMAL EN AREA DE CAMPANA, INCLUYE ADECUACION DE LINEA DE GAS DE 3/8" EN COBRE Y PINTURA DE LA LINEA, DEMOLICION, EXCAVACION Y ACOMODO DE LA NUEVA LINEA DE GAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	RETIRO DE AZULEJO	2.50	M2	RETIRO CON RECUPERACION DE AZULEJO MAL COLOCADO Y SU POSTERIOR COLOCACION CON PEGA AZULEJO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	DEMOLICION DE AFLANADO DE MEZCLA EN PLAFÓN	3.00	M2	Demolición de aplanado de mezcla en plafón, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.01/2017 "Dictaminación de Estados Financieros 2016", CELEBRADO POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA, EL MIÉRCOLES 04 DE Abril DE

8	APLANADO EN PLAFONES ACABADO FINO	3.00	M2	Aplanado en plafones acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parda el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, reglado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES	18.72	M2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	6.84	m2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MEZCLA EN MURO	10.56	M2	Demolición de aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	APLANADO EN PLAFONES ACABADO FINO	10.56	M2	Aplanado en plafones acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parda el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, reglado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES	10.56	M2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	EMBOQUILLADO ACABADO PULIDO FINO EN VANOS DE PUERTAS	5.76	m	Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos (sólo reparación), a base de mortero cemento-arena 1:5 en un rango de hasta 20 cms de ancho. Se deberá de considerar para este trabajo: acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, mano de obra, suministro de materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por emboquillar (picado con herramienta de mano y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates, aristas a nivel, plomo, escuadra, curado de la boquilla con agua, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.01/2017 "Dictaminación de Estados Financieros 2016", CELEBRADO POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA, EL MIÉRCOLES 04 DE ABRIL DE

15	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	1.00	LOTE	sustitución de línea de conducción de agua potable entre registro y llave de chorro ubicada en patio principal, incluye: demolición de losa, excavación, sustitución de tubería, material, mano de obra, relleno con material de banco compactado, restitución de losa de concreto, retiro de material producto de demoliciones fuera de la obra, distancia de 17 ml.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
lactantes " c "							
16	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES	31.70	M ²	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	52.56	m ²	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
lactantes " b "							
18	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES	37.10	M ²	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	52.56	m ²	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
matemol " a "							
20	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES	37.60	M ²	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	54.22	m ²	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.01/2017 "Dictaminación de Estados Financieros 2016", CELEBRADO POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA, EL MIÉRCOLES 04 DE Abril DE

maternal " c "							
22	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES	38.50	M2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	36.40	m2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
preescolar " 1 "							
24	DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MEZCLA DE PLAFÓN	18.50	M2	Demolición de aplanado de mezcla en plafón, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	APLANADO EN MUROS ACABADO FINO	18.50	M2	Aplanado en muros acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parta el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES	37.91	M2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	72.30	m2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
preescolar " 2 "							
28	DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MEZCLA EN PLAFÓN	22.30	M2	Demolición de aplanado de mezcla en plafón, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.01/2017 "Dictaminación de Estados Financieros 2016", CELEBRADO POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA, EL MIÉRCOLES 04 DE Abril DE

29	APLANADO EN MUROS ACABADO FINO	22.30	M2	Aplanado en muros acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parda el repellido, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarrees del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES	37.20	M2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	69.55	m2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
preescolar " 3 "							
32	DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MEZCLA EN PLAFÓN	25.30	M2	Demolición de aplanado de mezcla en plafón, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	APLANADO EN MUROS ACABADO FINO	25.30	M2	Aplanado en muros acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parda el repellido, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarrees del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES	37.63	M2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	74.07	m2	Aplicación de pintura 100% acrílica LAVABLE, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.01/2017 "Dictaminación de Estados Financieros 2016", CELEBRADO POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA, EL MIÉRCOLES 04 DE Abril DE

ANÁLISIS ECONÓMICO

PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	GUFÉ PRODUCCIÓN ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		5M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA FATIMA S.A. DE C.V.	
			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ANTES DE IVA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ANTES DE IVA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ANTES DE IVA
1	REHABILITACION DE COCINA, RESANE Y PINTURA EN EL C.D.I No.9	1.00	142,023.30	142,023.30	131,971.63	131,971.63	334,486.71	334,486.71
		SUBTOTAL		142,023.30		131,971.63		334,486.71
		IVA		22,723.73		21,115.46		53,517.87
		TOTAL		164,747.03		153,087.09		388,004.58

El área requiriente asumió la responsabilidad de verificar la existencia de suficiencia presupuestal de conformidad al Artículo 50 de la Ley de Compras Gubernamentales, para cubrir la multicitada Licitación, por lo tanto, no existe inconveniente en continuar el proceso que por normativa resulte aplicable.

Una vez analizados los cuadros técnico y económico correspondientes, se determina que se cuenta con motivos suficientes para considerar procedentes las propuestas presentadas por los tres participantes de esta licitación, ya que las tres cumplen técnicamente con todo lo solicitado por el área requiriente, sin embargo conforme a lo previsto en el Punto 10.2 Inciso b) de las bases, que a la letra dice: "La revisión de las propuestas técnica y económica se realizará el día 05 de Abril de 2017 por el área de Contraloría Interna y el área de Compras y Adquisiciones para ser emitido el dictamen correspondiente que valide la adjudicación, utilizando el sistema de evaluación **Binario**, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y **oferte el precio más bajo**", los participantes **Gufe Construcción Estudios y Construcción S.A. de C.V. y Constructora Fátima S.A. de C.V.**, no son los que ofertan el precio más bajo, y dada esa condición no se les podría adjudicar.

Por lo tanto y considerando las razones de la propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes y conforme lo requerido en las bases de la presente Licitación, así como lo previsto en los artículos 1, 72, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el Artículo 8 Fracc. III del Reglamento de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara y a las circunstancias e intereses de los servicios que se brindan en este organismo, emitir el siguiente:

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.01/2017 "Dictaminación de Estados Financieros 2016", CELEBRADO POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA, EL MIÉRCOLES 04 DE Abril DE

FALLO DE ADJUDICACIÓN

A favor del concursante **5M Construcciones S.A. de C.V.** por un monto de **\$153,087.09** (Ciento cincuenta y tres mil ochocientos siete pesos 09/100 M.N.) IVA INCLUIDO, para la realización de la Rehabilitación de la Cocina, Resane y Pintura dentro del C.D.I. No.9, con las características y especificaciones que se desprenden de las propuestas técnicas y económicas planteadas por el adjudicado; toda vez que resulta ser la propuesta que cumple con todos los requisitos técnicos solicitados por el área requiriente y oferta el precio más bajo.

Siendo las 11:30 horas del día 06 de Abril del 2017 dos mil diecisiete, se da por terminado el presente dictamen por parte del Representante de la Unidad Centralizada de Compras del Sistema DIF Guadalajara, del cual queda constancia con la presente acta, misma que firman asistentes que fueron partícipes de este dictamen y que quisieron hacerlo.

 <p>ELABORÓ: L.C.P. GILDARDO MENDOZA JUÁREZ JEFE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>	 <p>VALIDÓ: ING. VICTOR JAIR ARECHIGA MERCADO REPRESENTANTE BIENES INMUEBLES, ÁREA REQUIRIENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>
 <p>APROBÓ: MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA DIRECTOR GENERAL PRESIDENTE COMITÉ ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>	