



ACTA JUNTA ACLARATORIA

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 14 CATORCE DE SEPTIEMBRE DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, EN LA DIRECCIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN, SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLCC-13/2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA, FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD" PLAZO NORMAL, EN PRESENCIA DE LA **LIC. LUISA ELENA FABIOLA RODRÍGUEZ GÓMEZ** - DIRECTORA DEL ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES Y COMO ÁREAS REQUERENTES EL **C. LUIS FELIPE ROBREDO MARTÍNEZ**, DIRECTOR DEL ÁREA DE PATRIMONIO Y **LIC. ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR** - DIRECTOR DEL ÁREA DE HABILIDADES Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN TODOS DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL DENOMINADO SISTEMA DIF GUADALAJARA.

QUE SIENDO EL DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA ACLARATORIA DE BASES, SE DA CUENTA DE LAS PREGUNTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA, SIENDO LAS SIGUIENTES:

EMPRESA: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

B.- DE CARÁCTER TÉCNICO

1.- En su partida 33, me puede indicar ¿Qué medida de manguera para lavabo se requiere?

Respuesta.- Manguera mínimo 50 centímetros.

2.- En su partida 37, me puede indicar, ¿Qué medida de manguera para WC se requiere?

Respuesta.- Manguera alimentadora para WC, mínimo 50 centímetros.

3.- En su partida 38, El tinaco, ¿Se requiere con accesorios o sin accesorios?

Respuesta.- Tinaco con accesorios.

4.- En su partida 90, ¿Qué largo requieren el niple galvanizado de ½"? ¿es con cuerda corrida?

Respuesta.- Niple de 4" mínimo, cuerda corrida.

5.- En su partida 127.- ¿El aspersor se requiere de estaca o giratorio?

Respuesta.- El aspersor se requiere de estaca.

6.- En su partida 151, El gabinete lámpara led de 18 watts, ¿Se necesita de 1 o 2 tubos?

Respuesta.- Gabinete lámpara led de dos tubos.

7.- En su partida 27, ¿Qué tipo de cespól para fregadero requieren?

Respuesta.- El tipo de cespól para fregadero que sea flexible con bote.

8.- En su partida 34, ¿De qué material se requiere el flotador de WC?

Respuesta.- Flotador de varilla y bola, material plástico o poliuretano.

9.- En su partida 75, ¿De cuántos dientes se requiere la segueta bimetálica?

Respuesta.- Seguetas bimetálicas de 24 dientes.

10.- En su partida 87, Llave mezcladora para lavabo, ¿De qué tipo la requiere?

Respuesta.- Llave mezcladora duomando.

11.- En su partida 88, Llave mezcladora para fregadero, ¿De qué tipo la requieren?


Respuesta.- Llave mezcladora duomando.

12.- En su partida 173, La escalera, ¿La requieres de aluminio o de fibra de vidrio?

Respuesta.- Fibra de vidrio de 28 peldaños de extensión.

LA PRESENTE ACTA FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN. POR LO QUE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA MISMA TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVOS.

POR LO QUE DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 59 FRACCIÓN III, 62 NUMERAL 4 Y 63 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 37 NUMERAL 2 FRAC V, 45 NUMERAL 2 FRAC VII, 47 NUMERAL 1 FRAC V, Y 48 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SIENDO LAS 13:15 TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA PRESENTE, SE DA POR CONCLUIDA, LA PRESENTE JUNTA, SUSCRIBIÉNDOLA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.


LIC. LUISA ELENA FABIOLA RODRÍGUEZ GÓMEZ.
DIRECTORA DEL ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,
SISTEMA DIF GUADALAJARA.


C. LUIS FELIPE ROBREDO MARTÍNEZ.
DIRECTOR DEL ÁREA DE PATRIMONIO,
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,
SISTEMA DIF GUADALAJARA.
(ÁREA REQUERENTE PARTIDAS 1 a 172)


LIC. ANDRÉS WILLIAMS ROMO DE VIVAR.
DIRECTOR DEL ÁREA DE HABILIDADES Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,
SISTEMA DIF GUADALAJARA.
(ÁREA REQUERENTE PARTIDA 173)